

Anschluss Magnetventile für DN125 mit Wasserdruck

Der Steuerdruck sollte zwischen 3,5 - 6,0 bar liegen.

Betrieb mit Wasser:

Die Verbindungsleitung zwischen Anschluss P des Magnetventils und Antriebsmedium sollte mit einem Absperrhahnen und einem **Rückschlagventil** hergestellt werden. Zusätzlich wird der Einbau eines Filters empfohlen, insbesondere wenn nicht gesichert ist, dass das Antriebsmedium Wasser sehr sauber, d.h. frei von jeglichen Verschmutzungen, Eisen usw. ist. Es sind die jeweils gültigen Vorschriften der örtlichen Wasserwerke zu beachten.

Achtung: Es ist unbedingt auf die DURCHFLUSSRICHTUNG zu achten!

Montage bei DN125/d140

Lieferumfang:

Ein 4/2-Wege-Magnetventil (230 V) mit Handnotbetätigung und vier Anschlüssen 1/4" und einmal 1/8". Das Magnetventil wird mit dem Anschluss **A** auf den Rückspülautomaten (Anschluss **MA**) montiert.

